



Lista Civile CITTADINI IN COMUNE
via Maurizio Quadrio n° 16 – 60015 Falconara M.ma

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Regionale VV. F. Marche
COMITATO TECNICO REGIONALE DI PREVENZIONE INCENDI – ANCONA

Egredi Componenti:

Prefettura di Ancona

Ispettore Regionale VV. F. Marche

Ispettorato Regionale VV. F. Marche

Comandante Provinciale VV.F. Ancona

Direzione Regionale del Lavoro

Ordine degli Ingegneri di Ancona

Regione Marche

Provincia di Ancona

Comune di Falconara M.ma

ARPA Marche – Direzione Generale

ARPA Marche – Servizio Impiantistica Regionale

ISPEL Ancona

Oggetto: API raffineria di Ancona S.p.A. – Reparto di Prevenzione e Antincendio

La Lista Civile CITTADINI in COMUNE, presente nel Consiglio Comunale di Falconara Marittima, si è assunta l'onere della presente nota a seguito della preoccupazione suscitata dalle argomentazioni della risposta scritta (Allegato A) del Sig. Sindaco di Falconara M.ma alla nostra interrogazione sul futuro del Reparto di Prevenzione e Antincendio della raffineria API di Falconara M.ma.

La parte tecnica delle argomentazioni del Sig. Sindaco di Falconara M.ma è la *cronistoria* che l'Azienda petrolifera ha fornito all'Amministrazione comunale sulla problematica in oggetto. La decisione della Lista Civile CiC di scriverVi direttamente dipende dal fatto che, ancorché sollecitato nel corso del Consiglio Comunale del 28/1/2010, rispetto a quelle argomentazioni il **Sig. Sindaco non ha espresso alcuna intenzione di esporre in seno al CTR Marche – tramite il proprio Rappresentante – la necessità di non ridimensionare il Reparto di Prevenzione e Antincendio sia in termini quantitativi che qualitativi.**

Sottoponiamo alla Vostra cortese e competente valutazione le argomentazioni che abbiamo esposto nel corso del Consiglio Comunale di Falconara M.ma del 28/1/2010.

Considerato che con il Verbale datato 17/5/2000 codesto CTR aveva prescritto:

- **“Tenuto conto della proposta organizzativa della Soc. API e di quanto prescritto ai punti precedenti (con particolare riferimento alla richiesta del punto precedente di predisporre la possibilità di azionamento dei sistemi antincendio direttamente da sala operativa ed alla operabilità della squadra), il CTR ritiene che la squadra antincendio di raffineria debba essere costituita da almeno 4 persone in turno continuativo esclusivamente ad essa destinata, anziché di sei unità come in precedenza stabilito.**
- **La creazione di una struttura specialistica quale il servizio di Prevenzione, che assolve a quanto sopra descritto, si ritiene sia in linea con le richieste del CTR per quanto concerne i compiti d'addestramento del personale operativo in turno di raffineria alle tematiche di sicurezza, la verifica che tale personale sia professionalmente preparato a mettere in atto le corrette azioni di prevenzione e gestione dell'emergenza nonché l'affinamento di tutte le procedure operative di sicurezza vigenti”.**

Visto che oggi l'intenzione di API raffineria di Ancona è quella di proporre che **due addetti del Reparto Prevenzione e Antincendio ricoprano anche un ruolo nell'ambito dell'esercizio di impianti ambientali già esistenti,**

la Lista Civile Cittadini in Comune ha manifestato la preoccupazione che ciò possa determinare:

- **una minore efficacia dell'azione di prevenzione svolta dal Reparto Prevenzione e Antincendio poiché 2 dei 4 operatori non saranno più esclusivamente destinati a quel compito ritenuto dalle stesse maestranze *fulcro delle attività di prevenzione.***

Inoltre abbiamo sottolineato che la confermata disponibilità dei 2 operatori in caso di emergenza non rappresenta una motivazione valida al “ridimensionamento qualitativo” del lavoro di prevenzione poiché esso manifesta la sua efficacia proprio nella prevenzione dell'emergenza. Infatti se si verifica l'emergenza scattano anche altri meccanismi per affrontarla e, soprattutto, il suo verificarsi può significare proprio una non efficace prevenzione.

Pertanto,

- certi di interpretare l'apprensione delle maestranze della raffineria API nonché quella dei cittadini falconaresi,
- al fine di non disperdere quanto di positivo è stato fatto fino ad oggi in termini di prevenzione e sicurezza con il lavoro prescrittivo di codesto CTR e con la competente attenzione delle maestranze API,
- per mantenere una elevata qualità della gestione della sicurezza in raffineria, diritto dei lavoratori e dei cittadini di Falconara Marittima,

Vi chiediamo sommessamente di prendere in considerazione le ragioni sopraesposte **al fine di evitare il ridimensionamento del Reparto di Prevenzione e Antincendio della raffineria API di Falconara Marittima sia in termini quantitativi che qualitativi.**

Il capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune

Loris Calcina


Allegato: Risposta Sindaco Falconara a interrogazione CiC (pag. n. 2)